Крепление к двутавровой балке монтажного профиля креплением BMH-10 (тип 3)




Таблица 1
Выбор крепежа

Поз.	Наименование	Код	
		BMH1010HDZ	BMH2010HDZ
3	Профиль С-образный	BPM41**/ BPD21**	BPD41**

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Двутавр			
2	Крепление к металлическим балкам BMH-10	BHM****	2	См. табл. 1
3	Профиль С-образный			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.M5.04

Лист 3

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Крепеж для шпильки к балке горизонтальный (тип 5)




Таблица 1
Выбор крепежа

Код крепежа	Диаметр шпильки	Толщина балки A, мм	Минимальное расстояние B, мм	Максимальная нагрузка, кг
CM614604	M6	1,5-4	18	70
CM614610	M6	4-10	25	70
CM614615	M6	10-15	25	70
CM614620	M6	15-20	25	70
CM614804	M8	1,5-4	18	70
CM614810	M8	4-10	25	70
CM614815	M8	10-15	25	70
CM614820	M8	15-20	25	70
CM614104	M10	1,5-4	18	70
CM614110	M10	4-10	25	70
CM614115	M10	10-15	25	70
CM614120	M10	15-20	25	70


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепеж для шпильки к балке			См. табл. 1
2	Шпилька DIN 975/976	CM20****		


Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

DKC-2018.M5.04

Лист 5

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.





1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21	BSD41**/ BSD21**/ BSP21**	1	
2	Консоль BBH-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21*)		n	
3	Профиль BPL-21/Профиль BPM-21	BPL21**/ BPM21**	4	
4	Опорная пластина для С-образных профилей BHM-41	BHM4141	4	
5	Заглушка торцевая BPO	BPO4182	1	
6	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2+4	
7	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n·2+20	
8	Шпилька резьбовая M10 DIN 975/976	CM201001	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18


DKC-2018.B5.13


Крепление подвеса вдоль/поперек балки


Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.










1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. H - высота подвеса.
3. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Подвес BSD-41/BSD-21/BSP-21	BSD41**/ BSD21**/ BSP21**	1	
2	Консоль BBH-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21*)		n	
3	Профиль BPL-41/BPM-41	BPL41**/ BPM41**	2	
4	Заглушка торцевая BPO	BPO41**	1	
5	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2+4	
6	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n·2+4	
7	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая струбцина M10	BMH1010HDZ/CM301001	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.B5.15		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Крепление подвеса вдоль/поперек двутавра	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18			-	1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.




1. *H - высота подвеса.*
2. *B - ширина используемых лотков.*


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль BPL-21/BPM-21	BPL41**/ BPM41**	2	
2	Опорная пластина	BHM4141	2	
3	Универсальный шарнир BSV-10	BSV1012	2	
4	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	2	
5	Гайка шестигранная M10 DIN 934	CM111000	2	
6	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	8	
7	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая струбцина M10	BMH1010HDZ/ CM301001	2	
8	Шайба M10 DIN125	CM241000	2	
9	Шпилька резьбовая M10 DIN 975	CM201001/ CM201002	2	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.B5.18			
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Подвес на шпильках и профиле к наклонной балке	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		


Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Крепление в несколько уровней









1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (CM121000), 2 шт. на одну консоль.
2. ** При использовании профиля BPL-21/BPM-21 поз.2, болт M10x60 поз.10 следует заменить на болт M10x40 (CM081040).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBH-70/BBH-60 (BBP-41/BBP-21/BBD-21*) горячеоцинкованная		n	
2	Профиль BPL-41/BPM-41/BPL-21/BPM-21**	BPL41**/ BPM41**/ BPL41**/ BPM21**	2	
3	Профиль BPL-41/BPM-41		1	
4	Опорная пластина для С-образных профилей BHM-41	BHM4141	2	
5	Болт с шестигранной головкой M10x60 DIN 933	CM081060	2	
6	Винт для крепления к профилю M10x30	CM041030	n·2	
7	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	n·2	
8	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая струбцина M10	BMH1010HDZ/CM301001	4	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2018.B5.19


Лист 3

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Стойка из I-образного профиля и BPM-50








Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль BBH-75	BBH75**	n	
2	Профиль BPM-50	BPM5010HDZ	1	
3	Пластина для крепления I-образного профиля к стене	BMD2032HDZ	4	
4	Болт с шестигранной головкой M12x40 DIN 933	CM081240HDZ	2	
5	Гайка с насечкой M12 DIN 6923	CM101200HDZ	2	
6	Шайба M12 DIN 125	CM241200HDZ	2	
7	Соединительная пластина для консоли BBH-75		n	Поставляется в комплекте с консолью
8	Болт с шестигранной головкой M10x35 DIN 933		n·3	
9	Гайка шестигранная M10 DIN 934		n·3	
10	Шайба M10 DIN 125		n·3	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата


DKC-2018.B5.20

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Вертикальный монтаж







1. *Для лотка шириной 150мм крепления расположить в шахматном порядке.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-600 мм			
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	2	
3	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850	1	DKC-2018.M5.01


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.F5.13

Лист 2

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.





1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-400 мм			
2	Консоль FBC-30	FBC30**	1	
3	Усиленный клиновой анкер M8x65	CM480865	1	DKC-2018.M5.01

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.F5.15

Крепление проволочного лотка шириной 100-400 мм на консоли FBC-30

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.