

Таблица подбора универсальных стоек для монтажа взрывозащищенного электрооборудования

Стойка монтажная (комплект №1)

№	Высота стойки, h мм.	Тип профиля	Вес, кг.	Код комплекта
1	1000	82x41 мм	5,7	Ex-st10U
2	1200	82x41 мм	6,72	Ex-st12U
3	1500	82x41 мм	8,59	Ex-st15U
4	1800	82x41 мм	11,2	Ex-st18U

Комплект монтажных профилей (комплект №2)

№	Длина профиля, L мм.	Тип профиля	Для монтажа оболочек с видом защиты Ex e		
			1 комплект метизов	2 комплекта метизов	3 комплекта метизов
1	300	41x21 мм	Ex-spr03	-	-
2	400	41x21 мм	Ex-spr04	Ex-e2spr04	-
3	500	41x21 мм	Ex-spr05	Ex-e2spr05	Ex-e3spr05
4	600	41x21 мм	Ex-spr06	Ex-e2spr06	Ex-e3spr06

Комплект монтажных профилей (комплект №2)

№	Длина профиля, L мм.	Тип профиля	Для монтажа оболочек с видом защиты Ex d		
			1 комплект метизов	2 комплекта метизов	3 комплекта метизов
1	300	41x41 мм	Ex-spr03U	-	-
2	400	41x41 мм	Ex-spr04U	Ex-d2spr04U	-
3	500	41x41 мм	Ex-spr05U	Ex-d2spr05U	Ex-d3spr05U
4	600	41x41 мм	Ex-spr06U	Ex-d2spr06U	Ex-d3spr06U

Примечания:
1. Подберите высоту стойки (комплект №1)
2. Подберите комплект №2:
При выборе длины монтажных профилей необходимо учитывать:
- Габариты оболочки с кабельными вводами: длина кабельного ввода – 80 мм, расстояние между оболочками с установленными кабельными вводами – 150 мм
- Расположения оболочки и кабельных вводов вертикально или горизонтально
- Вид защиты оболочки: Ex e или Ex d
- Количество оболочек для крепления к профилю: 1 комплект метизов на одну оболочку

						DKC-2020.A.01		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Таблица подбора универсальных стоек для монтажа взрывозащищенного электрооборудования Стадия Р Лист Листов		
Разраб.	Кузнецов							
Пров.	Чередниченко							
Н.контр.								
Утв.	Дядичко							