



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Соединитель регулируемый горизонтальный		1	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	п·4	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	п·4	

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Для осуществления поворота по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.06	Лист 2

Формат А3

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.




1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Лоток листовой		2	
2	Лоток лестничный			
3	Усиленное соединение GTO-L		2	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	nx8	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	nx8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.39		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18	Соединение листового лотка с лестничным			1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Усиленные соединители GTO L		2	
3	Винт M6x10	CM010610	n·8	
4	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·8	
5	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.02

Соединение лотков в местах однотипных окончаний

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Несимметричный переход



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Лоток лестничный, прямой элемент			
3	Редукция упрощенная		1	
4	Усиленные соединители GTO L		1	
5	Винт M6x10	CM010610	n·8	
6	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·8	
7	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.L5.07

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Угол			
3	Крышка на угол			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		4	
6	Накладка соединительная CGB		2	
7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n·16	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	4	
9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·16	
10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	
11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·16	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.11

Горизонтальный угол 90°/45°


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Т-ответвитель			
3	Крышка на Т-ответвитель			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		6	
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n·24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	6	
9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·24	
10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	3	
11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·24	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.12

Т-ответвитель


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Х-ответвитель			
3	Крышка на Х -ответвитель			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		8	
6	Накладка соединительная CGB		4	
7	Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603	CM010620	n·32	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	8	
9	Гайка шестигранная М6 DIN 934	CM110600	n·32	
10	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	CM100500	4	
11	Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A	CM220600	n·32	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.13

Х-ответвитель

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.