



1. В - длина полки консоли




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стойка вертикальная | | | DKC-2018.B5.20 |
| 2 | Лоток кабельный листовой | | | |
| 3 | Угол горизонтальный 90° листовой | | | |
| 4 | Ответвитель Т-образный листовой | | | |
| 5 | Лоток кабельный лестничный | | | |
| 6 | Ответвитель Т-образный лестничный | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.IS.10


Организация отвода с проходной эстакады на непроходную

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC

Формат А2

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.




| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Состав комплектного аксессуара | | | |
| 1 | Ответвитель Т-образный DPT | | 1 | Код комплекта: 361**K |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 6 | |
| 3 | Пластина для заземления PTCE | | 3 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | | n·12+6 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | n·12+6 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Крышка на ответвитель Т-образный DPT | | 1 | |
| 7 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 3 | |
| 8 | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 6 | |

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.S5.07

Ответвитель Т-образный DPT

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |

DKC

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3