Таблица подбора. Монтаж взрывозащищенного электрооборудования, крепление к балкам, вариант №1

Таблица подбора обжимного комплекта; вид защиты Ex e

Длина профиля L, мм.	Полезная длина L1	Максимальная толщина конструкции для обжима, A мм	Тип профиля	Вес	Код для монтажа оболочек с видом защиты Ex e			
					1 комплект метизов	2 комплекта метизов	3 комплекта метизов	4 комплекта метизов
300	200	440	41x21	3,91	Ex-tr0305	-	-	-
400	300			4,61	Ex-tr0405	Ex-e2tr0405	-	-
600	500			6,53	Ex-tr0605	Ex-e2tr0605	Ex-e3tr0605	-
800	700			7,39	Ex-tr0805	Ex-e2tr0805	Ex-e3tr0805	Ex-e4tr0805
1000	900			9,30	Ex-tr1005	Ex-e2tr1005	Ex-e3tr1005	Ex-e4tr1005

Таблица подбора обжимного комплекта; вид защиты Ex d

Длина профиля L, мм.	Полезная длина L1	Максимальная толщина конструкции для обжима, A мм	Тип профиля	Вес	Код для монтажа оболочек с видом защиты Ex d			
					1 комплект метизов	2 комплекта метизов	3 комплекта метизов	4 комплекта метизов
300	200	440	41x41	5,21	Ex-tr0305U	-	-	-
400	300			6,05	Ex-tr0405U	Ex-d2tr0405U	-	-
600	500			8,66	Ex-tr0605U	Ex-d2tr0605U	Ex-d3tr0605U	-
800	700			10,97	Ex-tr0805U	Ex-d2tr0805U	Ex-d3tr0805U	Ex-d4tr0805U
1000	900			13	Ex-tr1005U	Ex-d2tr1005U	Ex-d3tr1005U	Ex-d4tr1005U

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			
Пров.		Чередниченко			
Н.контр.					
Утв.		Дядичко			

DKC-2020.A.04

Таблица подбора. Монтаж взрывозащищенного электрооборудования, крепление к балкам, вариант №1

Стадия	Лист	Листов

DKC

Формат А3