


1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. n=1 для высоты борта 50 мм.
3. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·2+1	
	Комплектация для лотка			
4	Крышка на лоток		1	
5	Винт для электрического соединения М5	СМ030508	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.01

Соединение лотка "папа-мама"

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Соединительная накладка CGB		1	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·4+2	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на лоток		2	
7	Соединительная накладка CGC		1	
8	Винт для электрического соединения М5х8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	CM100500	2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.02

Соединение лотков в местах однотипных окончаний

Стадия	Лист	Листов
	1	2


DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для лотка			
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	n·4+2	
	Комплектация для крышки			
6	Крышка на лоток		2	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.S5.02

Лист 2

Формат А3

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.




1. Порядок сборки:
   a. Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.2);
   b. Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 5, 6);
   c. Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 3);
   d. Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 3), защелкнув на них боковые пластины (поз. 4).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крышка на лоток			
2	Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка			
	Состав комплектного аксессуара			
3	Пластина защитная IP44 осн. (мет.)		2	Код комплекта: SIP0****
4	Пластина защитная боковая IP44 (мет.)		2	
5	Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)		2	
6	Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)		2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.33		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18	Система защиты IP44			1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3



1. Порядок сборки:
   a. Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.6);
   b. Выровнять высоту бортов на стыке лентой поз.7;
   c. Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 4, 5);
   d. Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 2);
   e. Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 2), защелкнув на них боковые пластины (поз. 3).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Крышка на лоток			
2	Пластина защитная IP44 осн. (мет.)		2	Код комплекта: SIP0****
3	Пластина защитная боковая IP44 (мет.)		2	
4	Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)		2	
5	Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)		2	
6	Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка	37558		
7	Клейкая бандажная лента IP44 на стык лотков	37557		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.34


Система защиты IP44 с переходником по высоте RB

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Угол			
3	Крышка на угол			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		4	
6	Накладка соединительная CGB		2	
7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n·16	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	4	
9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·16	
10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	
11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·16	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.11

Горизонтальный угол 90°/45°


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Т-ответвитель			
3	Крышка на Т-ответвитель			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		6	
6	Накладка соединительная CGB		3	
7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n·24	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	6	
9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n·24	
10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	3	
11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n·24	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.12

Т-ответвитель


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Х-ответвитель			
3	Крышка на Х -ответвитель			
4	Крышка на лоток			
5	Усиленные соединители GTO L		8	
6	Накладка соединительная CGB		4	
7	Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603	CM010620	n·32	
8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	8	
9	Гайка шестигранная М6 DIN 934	CM110600	n·32	
10	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	CM100500	4	
11	Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A	CM220600	n·32	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.13

Х-ответвитель

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.