



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для лотка | | | |
| 1 | Лоток кабельный | | 2 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 2 | |
| 3 | Соединительная накладка CGB | | 1 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем M6x10 | CM010610 | n·4+2 | |
| 5 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | n·4+2 | |
| | Комплектация для крышки | | | |
| 6 | Крышка на лоток | | 2 | |
| 7 | Соединительная накладка CGC | | 1 | |
| 8 | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2 | |
| 9 | Гайка с насечкой M5 DIN 6923 | CM100500 | 2 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.S5.02

Соединение лотков в местах однотипных окончаний

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.